



Liste des étanchements selon Minergie®

Étanchements	Méthode B	sans objet	exécuté
Portes extérieures *)	fermer		
Portes intérieures	ouvrir		
Porte des locaux annexes chauffés *) (p. ex. cave)	ouvrir		
Porte des zones non chauffées *) (p. ex. local de stockage, cave, garage)	fermer		
Porte d'ascenseur / de gaine (= autre zone)	fermer et étancher		
Trous de serrure *)	rien		
Lucarnes et trappes sur les pans de toit aux combles quand le périmètre d'étanchéité est à l'extérieur	ouvrir		
Lucarnes et trappes sur les pans de toit aux combles quand le périmètre d'étanchéité est à la lucarne *)	fermer		
Fenêtres / portes-fenêtres / lucarnes / portes coulissantes / vitrages fixes, etc.*)	fermer		
Grille d'aération des fenêtres (cadre)	fermer et étancher		
Volets d'aération des lucarnes	fermer et évtl. étancher		
Courroies et manivelles de stores *)	rien		
Aérateur ou appareil de ventilation pour un local	si possible : étancher dans l'appareil		
Air frais pour l'aération des locaux	évtl. étanchement complémentaire		
Air évacué pour l'aération des locaux	évtl. étanchement complémentaire		
Hotte de ventilation cuisine / système de circulation	rien		
Hotte de ventilation cuisine / système d'évacuation	étancher		
Ventilateur d'évacuation (bain / douche / WC)	étancher		



Sèche-linge dans une zone chauffée avec évacuation à l'extérieur	fermer le sèche-linge et étancher		
Poêle / cheminée etc.	fermer et étancher		
Entrée d'air pour le poêle	fermer et étancher		
Cheminée du poêle	fermer et étancher		
Déversoir à linge dans une zone non chauffée	fermer et étancher		
Chatière	fermer et étancher		
Couvercle de gaine dans des zones chauffées	étancher		
Plafond suspendu	rien		
Install. techniques : - boîtier él., fusibles *) - prises *) - appliques *) - distrib. chauffage *) - réservoir WC *) - autres raccordements et raccords sanitaires *)	rien rien rien rien rien rien		
Soupapes de purge des canalisations dans les zones chauffées	étancher		
Installation d'aspiration centralisée	fermer et étancher		
Tuyaux vides vers des zones non chauffées	étancher		
Grille d'aération des fenêtres (cadre)	fermer et étancher		
En général, aux traversées de conduites	rouge : rien *) bleu : étancher		



*) Si des fuites sont nettement perceptibles, on peut **estimer** leur contribution en réalisant un étanchement provisoire. Cet étanchement ne sera pas pris en compte lors d'une évaluation MINERGIE-P® et MINERGIE® par la méthode B.